

湖南临港开发投资集团有限公司文件

(2021) 12 号

关于临港高新产业园 2#栋发光字设计方案 专家评审的会议纪要

2021 年 4 月 28 日，港投集团工程建设部副经理赵宇微主持召开专家评审会议，研究临港高新产业园 2#栋楼顶外墙发光字设计方案，现将会议内容纪要如下：

一、评审原则

会议强调，专家评审应按照“保证安全、符合规范、满足功能、节约投资”的原则，实事求是地进行评审。

二、评审意见

会议充分听取了设计单位对临港高新产业园 2#栋楼顶外墙发光字设计方案的汇报和各位专家的评审意见。综合

专家建议并经会议讨论，会议明确：

1. 设计单位补充钢结构计算书、建筑专业的施工图、化学锚栓与原混凝土螺栓连接大样图、发光字 LED 光源的显色性、色温、使用寿命等参数；每套电子变压器供电发光 LED 的数量、发光字后期维护维修保养的措施、发光字体的电气控制方式。

2. 简化发光字主体结构。

3. 适当放大发光字供电配电箱 AL 出线回路漏电保护动作电流，以防频繁误动作。

4. 图纸上标高统一改为上口标高。

5. 原设计单位核算水平载荷、钢结构计算结果是否符合规范要求。

6. 重要节点构造加设连接钢板。例如：GZ1、GL1、GL3、XC2 等。

三、工作要求

会议指出，设计方继续完善设计，在保证工程质量、安全的前提下，本着经济合理的原则进行方案优化设计，确保工程顺利推进。

与会人员：

港投集团：赵宇微 李佳润 姜 辉

专 家：郭 霞 陈 莹 徐义芳

湖南红日建筑设计有限公司：杨 亮 米清波 付望

来

记 录：李佳润

湖南临港开发投资集团有限公司办公室

2021年5月12日印发
